

**Акт результатов осмотра (дефектный акт)
общедомового и имущества многоквартирного дома
по адресу: пл.Маяковского, д.14 на 2012 год**

Дата проведения осмотра	Наименование конструктивных элементов, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения	объем работ в количественном выражении	Вид ремонта (текущий/капитальный)
25.09.2011	Шиферная кровля	Снятие старого покрытия и укладка нового в результате протечки	12 м2	текущий
25.09.2011	Цоколь	Ремонт штукатурки цоколя, местами осыпавшейся	3 м2	текущий
25.09.2011	Дверь	Ремонт двери с укреплением петель	2 шт	текущий
25.09.2011	Полы деревянные	Замена деревянных досок в полах пришедших в негодность	5 м2	текущий
25.09.2011	Ступени	Замена деревянных ступеней	2 шт	текущий
25.09.2011	Оконный переплет	Ремонт створок с укреплением петель	2 шт	текущий
25.09.2011	Электротехническое оборудование	Смена неисправных участков эл.проводки	15 п.м	текущий
25.09.2011		Замена выключателей, розеток	2 шт	текущий

Подписи сторон:

Председатель ТСЖ (домового комитета)

Цветкова Л.И.
(Ф.И.О.)

Ячменев С.А.
(подпись)

Директор

Ячменев С.А.

(должность лица, уполномоченного
управляющей организацией)

(Ф.И.О.)

(подпись)

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САРАНСК ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ДОМОВОЙ КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Цветкова Л.И.
г. Саранск, ул. Кирова, д. 4, 4а, 2а, 2б; пл. Маяковского, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 8, 8А, 11, 13, 14, 15, 16, 19
«___» _____ 20__ г. № _____

